Sekretess: P

Swedavia Airports

KÖLDMEDIARAPPORT 2021 – Bilaga 3

Åre/Östersund Airport

ÅRSRAPPORT FÖR KYL-/VÄRMEPUMPSUTRUSTNING (AGGREGAT/ANLÄGGNING)
MED F-GASER SOM KÖLDMEDIUM ENLIGT SFS 2016:1128, §15

AVSER ÅR 2021

A

ANLÄGGNING:

Kungsgården 5:4, Frösön

OPERATÖR:

Swedavia AB

Åre Östersund Airport
832 96 Frösön

83182 Östersund

Org.nummer: 556797-0818

KONTAKTUPPGIFTER:

Hanna Rudeklint
Mob: 070-0738683659
Tel: 010-1095659
E-post: hanna.rudeklint@swedavia.se

AVVIKANDE FAKTURAADRESS:

ANLÄGGNINGSUPPGIFTER:

Swedavia AB
Åre Östersund Airport
832 96 Frösön

Fastighetsbeteckning:
Kungsgården 5:4
Fartygsuppgifter/Signalflagga:

KÖLDMEDIEHANTERING - SAMMANSTÄLLNING AV I ANLÄGGNINGEN INGÅENDE AGGREGAT

Nummer	Kod	Köld-medium	Fyllnadsmängd		Gas-larm	Hantering- Köldmedium totalt under året, anges i ton CO2e			
		Typ	kg	ton CO2e		Påfyllt Nytt	Påfyllt Regenererat	Påfyllt Återanvänt	Omhändertaget Återvunnet
KA1	K	R134A	9	12,87					
KA2	F	R404A	7	27,45					
KA4	K	R134A	8	11,44					
KA5	K	R134A	7	10,01					
KA6	L	R407C	5	8,87					
KM1:1	L	R407C	7	12,42					
KM1:2	L	R407C	7	12,42					
TOTALT:			50	95,48		0	0	0	0

UNDERSKRIFT AV OPERATÖR (inklusive bilagor)

Signatur: Ronny Boije

Datum: 2022-01-28

Namnförtydligande: Ronny Boije

Ort: Östersund

GÄLLER ANLÄGGNING:

Kungsgården 5:4, Frösön

KONTROLL AV LÄCKAGE

Utrustningen är läckagekontrollerad och uppfyller gällande krav, registerföring och täthet.

Läckagekontroll har utförts på följande aggregat av nedan angivna personer.

Varje aggregat identifieras med nummer, kodbokstav, typ av köldmedium och fyllnadsmängd.
Dessa uppgifter ska följa med aggregatet vid kommande rapporter.

Nummer	Kod	Köld-medium	Fyllnadsmängd		Gas-larm	Typ av kontroll	Datum	Person
		Typ	kg	ton CO2e				
KA1	K	R134A	9	12,87		Periodisk	2021-03-01	C12245
KA2	F	R404A	7	27,45		Periodisk	2021-03-01	C12245
KA4	K	R134A	8	11,44		Periodisk	2021-03-01	C12245
KA5	K	R134A	7	10,01		Periodisk	2021-03-01	C12245
KA6	L	R407C	5	8,87		Periodisk	2021-03-01	C12245
KM1:1	L	R407C	7	12,42		Periodisk	2021-03-01	C12245
KM1:2	L	R407C	7	12,42		Periodisk	2021-03-01	C12245

NOTERINGAR, förändringar jämfört med föregående år, t.ex. namnbyte:

GÄLLER ANLÄGGNING:

Kungsgården 5:4, Frösön

CERTIFIKATSFÖRTECKNING

Företags- och personcertifikat, för de som utfört kontroll enligt tidigare bilaga, ska finnas med i denna förteckning.

Person		Företag	
Certnr	Namn	Certnr	Namn, Telefon, E-post
C12245	Örjan Persson Cert. utfärdat av: Incert, S	1591	Bravida Sverige AB, 060-663900, cooling.sundsvall@bravida.se